

Tehniliste konsultantide ja korteriühistute tähelepanuks

Rekonstrueerimistööde edukas planeerimine ja teostamine eeldab erinevate osapoolte koostööd. Korteriühistutel ja hoone valdajatel on oluline juba renoveerimistööde projekteerimisel kaasata võrguettevõtja, kui hoone fassaadil või selle läheduses võib paikneda võrguettevõtjale kuuluvat vara.

Kui rekonstrueerimise käigus on vaja muuta olemasoleva kilbi asukohta või teostada muid töid, tuleb korteriühistul või hoone valdajal tellida vajalik projekteerimine ja ehitustööd vastavalt võrguettevõtjalt. Sellised tööd võivad tellimisest valmimiseni võtta kuni ühe aasta ning nende kulud kannab teenuse tellija.

Kui hoone renoveerimistöid tehakse võrguettevõtjaga kooskõlastamata võib näiteks elektrikilbi ümbritsemine soojustusmaterjaliga põhjustada kilbi sisu ülekuumenemist. Selle tagajärjel väheneb seadmete töökindlus ja kaitseeadmed võivad ebaõigesti rakenduda. Kõrge temperatuur rikub juhtmete isolatsiooni, mis suurendab lühise ja süttimise riski. Süttimise korral võib tuli levida kilbist väljapoole ja põlengu ulatus laieneda. Lisaks võib kilbi seintele kondenseeruda niiskust, mis omakorda võib ühenduskohtades tekitada korrosiooni. Kõige selle tagajärjel väheneb elektriohutus ja võib katkeda elamu elektrivarustus.

Positiivse rekonstrueerimistoetuse otsuse korral tuleb korteriühistul:

1. **Kontrollida, kas renoveerimistööd puudutavad võrguettevõtjale kuuluvat vara.** Vajadusel tuleb pöörduda võrguettevõtja poole ning tellida tööd võrgu ümberpaigutamiseks.
2. **Kui renoveerimistööd ulatuvad võrgu kaitsevööndisse:**
 - Esitada taotlus renoveerimisprojekti kooskõlastamiseks
 - Enne tööde alustamist tuleb esitada taotlus kaitsevööndis tegutsemiseks ja saada vastav luba

Kui teil on täiendavaid küsimusi kontakteeruge, kas EISI toetuste halduriga või asjasse puutuva võrguettevõtjaga.